

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TREBIŠOVE

T. G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov

Všetkým mestám
a obciam v okrese Trebišov

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ORHZ-TV1-54-002/2022

Vybavuje/linka
mjr. Bc. Monika Šandorová

Trebišov
15.11.2022

Vec

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, preto je potrebné prevádzkovať spotrebiče v zmysle požiadaviek na prevádzkovanie spotrebiča ako aj pokynov výrobcu a návodu na použitie.

S prevádzkovaním palivového spotrebiča úzko súvisí inštalácia spotrebiča a technické podmienky pripájania spotrebiča na dymovod a komínové teleso.

Komín na ktorý je pripojený palivový spotrebič s celkovým tepelným výkonom **do 50 kW** musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

- raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
- raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom **nad 50 kW**:

- ak ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov,



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V TREBIŠOVE

Telefón
Fax
E-mail
Internet
IČO

+421/56/672 25 84
+421/56/668 34 90
+421/56/672 57 36

sekretariat.tv@minv.sk
www.minv.sk
00151866

- ak ide o spotrebič na tuhé palivo, alebo spotrebič na kvapalné palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Na vykonávanie pravidelnej kontroly a čistenia komína musí mať ten, kto predmetnú kontrolu vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia, resp. kontrolu môže vykonať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej (kominár alebo revízny technik komínov).

Počas vykurovania dbáme na dodržiavanie zásad požiarnej prevencie:

- vykurovacie telesá neprekurujeme,
- neskladujeme, nesušíme v ich blízkosti horľavé materiály,
- nepoužívame k rozkurovaniu horľavé kvapaliny / najmä benzín, petrolej a pod./,
- inštaláciu vykurovacích telies zverujeme vždy odborníkovi pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbáme na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysypame zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- dbáme na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor / napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie/.

Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžeme znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

pplk. Ing. Milan Sučka, v. r.
riaditeľ

Za správnosť: mjr. Bc. Monika Šandorová

